



# SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

CNPJ: 02.230.481/0001-57

Inscrição Estadual: Isento

Praça Cônego Menezes, 246 Tel.: (35) 3861-2086  
Nepomuceno – Minas Gerais

## AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 012/2018

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório 160/2018, Pregão Presencial 12/2018. Objeto: **Material hidráulico de esgoto** - Regime menor preço por item, **exclusivo para ME, MEI E EPP** Abertura será dia **03/09/2018** as 13:00. Maiores informações (35)3861-2066, Edital completo solicitar pelo E-mail [compraslicitacao@saaenep.com.br](mailto:compraslicitacao@saaenep.com.br) Nepomuceno 16/08/2018 – Pregoeiro. – Edivaldo José Dias. Registra-se e Publique-se

### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 160/2018

#### I - OBJETO

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DE ESGOTO, EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA, EPP E ME**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTA	UND	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	<b>TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO 400MM</b>	35	PÇ	862,2533	30178,87

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matéria-prima:PVC rígido;
- Cor:Ocre;
- Diâmetro:DN 400mm;
- Tubos produzidos em barras de 6 metros ponta e bolsa;
- Sistema de junta elástica, com anel de borracha tipo perfilado, específico para o Coletor Esgoto Corrugado; Dimensionados para trabalharem enterrados e sem pressão (conduto livre);
- Temperatura máxima de condução dos despejos de 40°C;
- Coeficiente de rugosidade (Manning):n=0,010;
- Dupla parede (liso internamente e corrugado externamente), conforme NBR ISO 21138-3 PVC

#### 1.3 A cargo da empresa contratada:

- O produto deverá ser fornecido, conforme necessidade do SAAE; conforme requisição;
- Os valores são fixos e irrecorríveis durante o período previsto para execução dos serviços;
- Os valores incluem todas as despesas todas as despesas com impostos, seguros, fretes, embalagens, carga, descarga, instalação, hospedagem, etc.

#### II – JUSTIFICATIVA

2.1 Aquisição de material se faz necessário para atendimento dos trabalhos de extensão do emissário de esgoto interligado o bairro Josefina Pedroso a elevatória de bombeamento para ETE

Mais informações e Edital completo junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, à Praça Cônego Menezes, 246, Centro, pelo telefone (35)3861-2066 e 2161 e [compraslicitacao@saaenep.com.br](mailto:compraslicitacao@saaenep.com.br).

Nepomuceno, 17 de agosto 2018

**EDIVALDO JOSÉ DIAS**  
**PREGOEIRO**